



СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ В ОБЛАСТИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ  
**СЕРТИФИКАТ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

№ ССПБ. RU. ОП044. В. 00224

Зарегистрирован в Государственном реестре  
Системы сертификации в области пожарной  
безопасности 20.11.2006 г.

Действителен до 20.11.2009 г.

Настоящий сертификат удостоверяет, что идентифицированный надлежащим образом образец

**ПЛИТЫ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ МИНЕРАЛОВАТНЫЕ**  
марки «РОКЛАЙТ» (ROCLITE, ROCLIGHT)  
(плотность – 30 кг/кв. м),  
выпускаемые по ТУ 5762-049-17925162-2006

57 6224  
код ОКП

-----  
код ТН ВЭД

продукция

соответствует требованиям пожарной безопасности, установленным в  
НПБ 244-97:

негорючий – НГ по ГОСТ 30244-94 и СНиП 21-01-97\*

НПБ

при обязательной сертификации

Сертификат распространяется на серийный выпуск

серийный выпуск, партии, отдельные изделия

Сертификат выдан **ООО «Завод ТЕХНО», ОКПО 74182181.**  
391000, Россия, г. Рязань, Восточный промузел, 21.  
Тел./факс (4912) 91-12-40.

реквизиты предприятия, организации, адрес

Изготовитель **ООО «Завод ТЕХНО», ОКПО 74182181.**  
391000, Россия, г. Рязань, Восточный промузел, 21.  
Тел./факс (4912) 91-12-40.

реквизиты предприятия, организации, адрес



№ 0214705



Сертификат выдан на основании:

Документ (наименование, номер, дата)	Исполнитель (наименование, регистрационный номер)
Отчет об испытаниях № 962/С-2006 от 17.11.2006 г.	НИЛ ПВБ ФГУП "ГНИИХТЭОС" № ССПБ.RU.ИИ030 от 09.12.2003 г.
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0318-АОП от 02.06.2006 г.	ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС» № ССПБ.RU.ОП.044 от 09.12.2003 г.
Заявление-декларация от 31.10.2006 г.	ООО «Завод ТЕХНО», ОКПО 74182181.

Маркировка товара и технической документации, прилагаемой к каждой единице продукции, осуществляется знаком соответствия ССПБ, наносимым на каждое изделие, его тару, упаковку, товаросопроводительную документацию в соответствии с требованиями

**«Положения о знаке соответствия системы сертификации в области пожарной безопасности. Знак соответствия системы. Форма, размеры и технические требования»**

Описание местонахождения знака соответствия  
рядом с товарным знаком фирмы - изготовителя

В случае невыполнения условий, лежащих в основе выдачи сертификата, он отменяется (приостанавливается) органом по сертификации, выдавшим сертификат

Сертификат выдан Органом по сертификации Федеральным Государственным Унитарным Предприятием Государственным ордена Трудового Красного Знамени научно-исследовательским институтом химии и технологии элементоорганических соединений.

(ОС «ПОЖЦЕНТР» ФГУП «ГНИИХТЭОС»).

Регистрационный индекс № ССПБ.RU.ОП.044, аттестат аккредитации от 09.12.2003 г.

11123, г. Москва, Шоссе Энтузиастов, 38.

Тел.: (495) 673-79-33, 796-89-34. Факс (495) 673-13-27, 913-25-38.

наименование органа по сертификации, выдавшего сертификат. И в Государство, адрес

Заместитель руководителя  
Органа по сертификации





**В.А. Литвинов**

инициалы, фамилия

Эксперт



**В.Ю. Шитиков**

инициалы, фамилия

Настоящий сертификат подтверждает соответствие продукции установленным требованиям пожарной безопасности и является необходимым документом для получения разрешения на ввоз продукции на территорию Российской Федерации.